

CE - Konformitätserklärung
CE - Declaration of Conformity



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH | PIRNAER STR.20 | D-90411 NÜRNBERG

FÜHLBARE PRÄZISION

Hersteller: Manufacturer:	S + S Regeltechnik GmbH
------------------------------	--------------------------------

Adresse: Address:	Pirnaer Straße 20, D-90411 Nürnberg, Germany
----------------------	---

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Luftgütesensor Aufputz / Kanal Air Quality Sensor	AERASGARD 81XX AERASREG 81XX
--	---

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden EU-Richtlinie(n) übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following EC-directive(s):


2014/30/EC	Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie Electromagnetic-compatibility-directive
-------------------	--

und das folgende harmonisierte und/oder nationale und /oder internationale Normen (oder Teile /
Abschnitte hieraus) zur Anwendung gelangten:
and complies with the following standards or normative documents:

EN 61326-1:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen Teil 1 Allgemeine Anforderungen Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- EMC requirements <i>Part 1 General requirements</i>
EN 61326-2-3:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen Teil 2-3 Besondere Anforderungen – Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für Messgrößenumformer mit integrierter oder abgesetzter Signalaufbereitung Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- EMC requirements <i>Part 2-3 Particular requirements – Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning</i>
T-Rep.-No.: 441-000-024-RV	

Bemerkungen: Baugleiche Geräte
Remarks: identical in construction

AERASGARD xCO2-W,xCO2-W-DISPLAY
xLQ-CO2-W,xLQ-CO2-W-DISPLAY,xFTM-CO2-W,xFTM-CO2-W-DISPLAY,xFTM-LQ-CO2-W,xFTM-LQ-CO2-W-DISPLAY,KLQ-W
x=K für Kanal, x=A für Aufputz


S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG/GERMANY
FON +49 (0) 911 / 5 19 47-0
FAX +49 (0) 911 / 5 19 47-70
mailto:mail@spplus.de
www.spplus.de

Nürnberg, den 27.November 2015

Tino Schulze
S+S Regeltechnik GmbH

Ort und Datum
Place and Date

Dokumentnummer: 101-100-033-RV

S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG/GERMANY
GESCHÄFTSFÜHRER:
TINO SCHULZE UND HEIKO LINKE
AMTSGERICHT NÜRNBERG: HRB 17846

FON +49 (0) 911 / 5 19 47-0
FAX +49 (0) 911 / 5 19 47-70
INTERNET: www.spplus.de
E-MAIL: mail@spplus.de
STEUER-NR.: 241/137/80424

SPARKASSE NÜRNBERG
[BLZ 760 501 01] KTO.1 340 831
B.I.C.: SSKN DE 77
IBAN: DE 45 7605 0101 0001 3408 31
USt-IdNr.: DE 813 102 318



DIN EN ISO 9001:2008

